

Pozzo eseguito dalla

0151490042

N° 42

N° 42

S. p. A. J. MASSARENTI PIACENZA


0151490042
2/b

per

COMUNE di MONZA - S. Fruttuoso

VIA VALOSA

P.c.




42

MONA

Tubi ϕ 550 x 562

Perforazione ϕ 900



0151490042
b/b

Pozzo N° 3415

Disegno N° PZ/003/

Ultimato il 22-4-71

ESITO DELLA PROVA		
Livello statico	mt.	34.40
Livello dinamico	mt.	37.45
Portata lt./ 1'		93