



COMUNE DI MONZA

P.I.I. N19  
VIALE C. BATTISTI

EX FELTRIFICIO SCOTTI

ELABORATO **E2**  
PROGETTO  
RELAZIONE FOGNATURA  
INTERNA

PROPONENTE:  
Fondazione De Ponti  
via Dei Mille 5, 22100 Como  
tel. 031.270332  
email: info@depontispa.it

PROGETTISTI:  
arch. Michele Faglia  
arch. Bernardo Faglia  
via Tommaso Grossi 4, 20900 Monza  
tel. 039/325311  
email: faglia@tin.it

data

20.05.2014

revisioni

scala

codice

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO N. 19

**E2. RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA.**

1.

L'intervento prevede destinazioni polifunzionali:

- residenza libera slp.pari a mq. 8.265
- terziario slp pari a mq. 855
- commerciale slp pari a mq. 1.250
- attrezzature culturali slp pari a mq. 1.030
- servizi pubblici (auditorium) slp pari a mq. 1.770

2.

Ai sensi dell'art.18 del regolamento regionale n. 3 del 24 marzo 2006, si provvederà, prima della ultimazione dei lavori, a presentare all'Amministrazione comunale di Monza ovvero al gestore del servizio idrico integrato, la richiesta di allacciamento alla fognatura comunale.

3.

Le acque di scarico saranno suddivise in separate reti:

- acque nere: saranno convogliate nella fognatura comunale;
- acque meteoriche: a causa del divieto di disperderle tramite pozzo perdente nel sottosuolo (l'intervento ricade all'interno della "Zona di salvaguardia dei pozzi"-art.21 D.Lgs.n. 152/1999- nella fascia di rispetto di 200 mt), prima di recapitare nella fognatura comunale esse saranno volanizzate in apposita vasca opportunamente dimensionata in base alla normativa e alla superficie. Saranno inoltre parzialmente recuperate per l'irrigazione delle aree verdi.

4.

Ricadendo l'intervento in "Zona di salvaguardia dei pozzi" -art.21 D.Lgs.n. 152/1999- nella fascia di rispetto di 200 mt, le reti distinte di fognatura (acque nere e acque meteoriche) saranno realizzate a tenuta in doppio tubo PEAD posato su letto di sabbia, completo di cappa e rinfiacco, o, in alternativa, in tubazione di gres con giunto poliuretano, posato su massetto in calcestruzzo completo di cappa di rinfiacco, rimettendosi comunque alle disposizioni dell'Ente competente.

Il proprietario

I progettisti