

ALLEGATO F

COMUNE DI MONZA
PIANO ATTUATIVO
VIA BORGAZZI / VIA SPALLANZANI
(mapp. 122 – 145 – 175 – 269 - 271 del foglio 97)

RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N. 3

1. trattasi di intervento a destinazione residenziale (SLP di mq 2.200 e volumetria complessiva pari a mc 6.600), oltre ad una parte a destinazione commerciale, avente SLP di mq 1.210.
2. ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 si provvederà, prima dell'ultimazione dei lavori dei singoli lotti funzionali, a presentare al gestore del servizio idrico integrato le richieste di allacciamento alla fognatura comunale
3. l'area in oggetto è inserita nella zona di rispetto di un pozzo ad uso potabile. Come indicato dall'art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. nella zona di rispetto, avente un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, è vietata la realizzazione di pozzi perdenti o altri sistemi per la dispersione di acque nel sottosuolo;
4. le acque di scarico derivanti dai nuovi insediamenti in progetto sono così suddivise:
per l'edificio a destinazione residenziale
 - acque nere convogliate previa volanizzazione ed ispezione nelle reti di fognatura comunale esistenti
 - acque meteoriche raccolte a soffitto delle autorimesse interrato, convogliate previa volanizzazione ed ispezione nelle reti di fognatura comunale esistenti
 - acque meteoriche delle coperture e di drenaggio dei giardini raccolte con rete a pavimento del piano interrato, sollevate con idoneo impianto di pompe ad immersione al piano di campagna e convogliate previa volanizzazione ed ispezione nelle reti di fognatura comunale esistenti

- acque di raccolta del comparto autorimesse con rete a pavimento sollevate con idoneo impianto di pompe ad immersione al piano di campagna e convogliate previa volanizzazione ed ispezione nelle reti di fognatura comunale esistenti per l'edificio a destinazione commerciale
- acque nere con rete a pavimento del piano terra, convogliate previa volanizzazione ed ispezione nelle reti di fognatura comunale esistenti
- acque meteoriche raccolte a pavimento del piano terra, convogliate previa volanizzazione ed ispezione nelle reti di fognatura comunale esistenti
- acque di raccolta dell'area pavimentata privata, con rete a pavimento del piano terra, convogliate previa volanizzazione ed ispezione nelle reti di fognatura comunale esistenti

Monza, li 10 maggio 2016

i progettisti


ASSOSTUDIO srl
C.so Milano, 45
MONZA T. 039.389753