

ALLEGATO "E" DEL N. 71565/24048 REP.

punti energia



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 15149-000118-09
 Validità fino al 10/03/2019

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Specifiche dell'immobile

Comune: **Monza (Milano)**
 Indirizzo: **Via P. Reginaldo Giuliani 3**
 Foglio - particella - sub.: **Foglio 56; Part. 128; Sub. /**
 Nome intestatario: **Azienda Ospedaliera san Gerardo**
 Oggetto dell'intervento: **Trasferimento a titolo oner**
 Destinazione d'uso: **E.2**
 Anno di costruzione: **1954**
 Progettista: **Ing. P. Savio**
 Direttore Lavori: **Ing. P. Savio**
 Costruttore: **/**
 Soggetto certificatore (n.): **Arch. Giuliana C. Conti (4411)**

Dati generali


Zona climatica: **E**
 Gradi Giorno: **2404**
 Volume lordo riscaldato: **13398,93** m³
 Superficie utile riscaldata: **3029,04** m²
 Trasmittanza media involucro: **0,88** W/m²K
 Trasmittanza media copertura: **1,5** W/m²K
 Trasmittanza media basamento: **1,4** W/m²K
 Trasmittanza media serramenti: **5,35** W/m²K
 Tipologia impianto riscaldamento: **Gen. multistadio/modulante**
 Vettore energetico: **Metano**

Principali indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP_n: **510,5 kWh/m³a**
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E_n: **195,7 kWh/m³a**
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E_c: **66,6 kWh/m³a**
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP_w: **2,3 kWh/m³a**
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP_T: **512,8 kWh/m³a**
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E_{FER}: **0 kWh/m³a**

Classe energetica

zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂ eq



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali			X
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura			X
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano	X		
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			X
Impianto	Sostituzione del generatore di calore	X		
	Adeguamento del sistema di distribuzione		X	
	Adeguamento del sistema di regolazione			X
	Installazione impianto solare termico			X

Note

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.


Comune di Monza

532
20 MAR. 2009

Soggetto Certificatore

Punti Energia Scarl
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
 e-mail: info@cened.it
 web: www.cened.it

Giuliana C. Conti



punti energia



Unione Europea



Regione Lombardia




Comune di Monza

TARGA ENERGETICA

Zona Climatica E

Basso consumo



Alto consumo

kWh/m²a



certificazione energetica degli edifici


Prot. 15149-000118-09

Validità fino al 2018

32

Certificatore Accreditato n. 4411

www.cened.it



20 MAR. 2009